



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

UL. BRZEGOWA 67 a
57-100 STRZELIN

Centrala tel. (071) 79 62 900
Fax (071) 79 62 929

NIP: 914-11-94-028 BDO 000045564 Regon: 930862575 Konto: Powszechna Kasa Oszczędności BP I O/Wrocław 49 1020 5226 0000 6702 0019 3144

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000055163 kapitał zakładowy 58.277.000,00zł

Strzelin, dnia 30 maja 2025 r.

Nr referencyjny sprawy:
ZP/RB/REG/2/2025

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - etap IB.2” Nr ZP/RB/REG/2/2025**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się na zmianę/-y zapisów w sprawie wymaganych referencji wykonanych robót, szczególnie w odniesieniu do propozycji zmiany wykazania wartości robót, z uwagi, że wartości robót 5 lat temu były dużo niższe niż obecnie oraz, że parametr wartości zadania nie ma przełożenia na tempo wykonywania robót budowlanych, na którym Zamawiającemu, sądząc po zapisach referencji, najbardziej zależy. Stąd proponujemy zaniechanie parametru wartości zadania lub przynajmniej zmniejszenie parametru wartości poszczególnych zadań:

- było: dwie roboty budowlane polegające na: budowie kanalizacji o długości minimum 2,5 km w czasie nie dłuższym niż 4 miesiące o wartości robót dla każdej z nich co najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych).
- proponujemy: dwie roboty budowlane polegające na: budowie kanalizacji o długości minimum 2,5 km w czasie nie dłuższym niż 4 miesiące o wartości robót dla każdej z nich co najmniej 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 2:

Czy w związku z prowadzonym postępowaniem, wprowadzenie automatyki pompowni Pławna – etap IB.2 do systemu wizualizacji SCADA na oczyszczalni ścieków w Chociwelu, wymaga zaktualizowania i podniesienia do najnowszej wersji obecnie istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego, które zainstalowane jest na oczyszczalni ścieków w Chociwelu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność zaktualizowania i podniesienia do najnowszej wersji obecnie istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego, zainstalowanego na oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Z poważaniem

PREZES Zarządu
Stanisław Kłemaszewski