



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

UL. BRZEGOWA 69 a
57-100 STRZELIN

Centrala tel. (071) 79 62 900
fax (071) 79 62 929

NIP: 914-11-94-028 BDO 000045564 Regon: 930862575 Konto: Powszechna Kasa Oszczędności BP I O/Wrocław 49 1020 5226 0000 6702 0019 3144

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000055163 kapitał zakładowy 58.277.000,00zł

Strzelin, dnia 5 czerwca 2025 r.

Nr referencyjny sprawy:
ZP/RB/REG/2/2025

Do Wszystkich Wykonawców

Informacja o uszczegółowieniu treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - etap IB.2”** Nr ZP/RB/REG/2/2025

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprócz rur z PVC, także rur z kamionki spełniających poniższe parametry:

Przewody PVC

Należy stosować rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U):

- zgodne z PN-EN 1401, PN-EN 476,
- o sztywności obwodowej SN 8 kN/m², pełnościenne, lite, jednorodne,
- łączone na uszczelki wargowe z tworzywowym pierścieniem wzmacniającym (typ DIN Lock lub Sewer – Lock) zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1,
- materiał na obsypkę wg PN-EN 1610,
- sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury podczas kamerowania).

Przewody kamionkowe

Należy stosować rury kamionkowe:

- zgodnie z wymaganiami PN-EN 295,
- glazurowane, kielichowe, z obustronnymi podwójnymi uszczelkami.
- wodoszczelność rur przy p = 2,4 bara,
- chropowatość ścianek wewnętrznych k = 0,02 – 0,05 mm.
- wytrzymałość na ścieranie – 0,2 mm.
- połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na trasach kanałów, należy wykonać poprzez specjalne króćce dostudzienne. montowane w ścianach studzienek.
- rury do stosowania w ciągach komunikacyjnych.
- sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury podczas kamerowania).

Z powołaniem Zarządu

Stanisław Klimaszewski