



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

UL. BRZEGOWA 69 a
57-100 STRZELIN

Centrala tel. (071) 79 62 900
fax (071) 79 62 929

NIP: 914-11-94-028 **BDO** 000045564 **Regon:** 930862575 **Konto:** Powszechna Kasa Oszczędności BP I O/Wrocław 49 1020 5226 0000 6702 0019 3144

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000055163 kapitał zakładowy 58.277.000,00zł

Strzelin, dnia 3 czerwca 2025 r.

Nr referencyjny sprawy:
ZP/RB/REG/2/2025

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - etap IB.2” Nr ZP/RB/REG/2/2025**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Jaką konstrukcję odtworzenia należy przyjąć do wykonania na drogach bitumicznych gminnych? W przedmiarach została przyjęta jedna warstwa gr. 5 cm, natomiast w STWiORB (p. 5.6) została przyjęta grubość 4+3 cm.

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni na drogach gminnych należy wykonać o grubości 5 cm.

Z poważaniem
PREZES Zarządu

Stanisław Klimaszewski